

Heizkesselreinigung Ryll Testreinigung

Freitag, den 05. Sept. 2003

Aussentemperatur: 22 Grad

Wetterlage: sonnig leichte Biese

Abgastemperatur vor der Reinigung: 70 vor 41 nach Wärmetauscher

Abgastemperatur nach der Reinigung: 66 vor 39 nach Wärmetauscher

Arbeitsablauf in min.

Arbeitsplatz einrichten: (Abdecken + Werkzeug einrichten)	10 min.
Demontage Ölbrenner und Reinigungsöffnungen:	10 min.
Vorreinigung:	15 min.
alk. Reinigung inkl. Neutrobox: (abkleben, waschen, trockensaugen)	35 min.
Montage Reinigungsöffnung und Ölbrenner:	10 min.
Arbeitsplatz aufräumen: (Werkzeug versorgen, Abdeckung entfernen, Heizkessel aussen reinigen, Funktions- Schlusskontrolle)	10 min.
Total Arbeitsaufwand:	90 min.

Heizkessel : leichte Verschmutzung

alk. Reinigung ist in jedem Fall zu empfehlen

Stansstad / Kriens, den 05. September 2003

RYLL – Importeur – Schweiz

dipl. Ing. HTL – HLK Sepp Eigensatz

geht an: Herr Sepp Eigensatz

Urs Holenstein Kaminfegermeister Alpnach

Kaminfegermeister

Müller Rudolf